

■医療ガス委員会

1. 2021年度の目標及び方針

医療ガス委員会は亀田メディカルセンターにおける医療ガス設備（診療用に供する酸素、麻酔ガス、吸引、医療用圧縮空気、窒素等をいう。）の安全確認を図り、患者さまに安全な供給を確保することを目標とする。

法改正に伴い各事業所にて必要事項の見直しを行い、更なる安全性の向上を図る。

2. 2020年度評価

工事に伴う計画的な供給停止は5件。

確認範囲の拡張、復旧確認の徹底により安全性が向上されている。

CL棟歯科センター吸引停止トラブルに伴う、対策の実施

- ①点検委託業者による保護装置用センサーの点検（年2回）
- ②トラブル発生時用のバイパス配管の設置

3. 委員構成

委員長：高倉 輝彦（医療技術部 部長）

委員：丸山 祝子（看護管理部 部長）

：真田 正博（総務部 部長）

：石塚 寛和（薬剤部 室長）

：佐々木祐介（クリニック事務室 室長）

：小柴 武司（総務部施設管理課 課長代理）

：高尾 紀一（総務部施設管理課 係長）

：高橋 卓矢（総務部施設管理課 係長代理）

：梅本 卓（総務部施設管理課 係長代理）

：早川 晃司（総務部施設管理課）（事務局）

4. 年間活動

1) 定期保守点検の実施

2) 委員会開催の実施

3) K棟手術室OR6 窒素ガスコントロールバルブ交換工事（動作不良のため）

4) S棟2階オートクレープ系統エアドライヤー修理（コントロールスイッチ不良）

5) CL棟歯科系統エアドライヤー修理（コントロールスイッチ不良）

5. 教育・勉強会関係など

CE等保安監督者認定講習会 参加（2名）

（文責：早川 晃司）